

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1070260

Výrobek: Rozvaděč větrání

Typ: RV-16 LOG/V, RV-16 LOG/S

Jmenovité hodnoty: 230 V AC, 10 A, IP 54

Objednavatel: MONTANA s. r. o.
Pod Borkem 313, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika

Výrobce: MONTANA s. r. o.
Pod Borkem 313, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 700453-01/01 ze dne: 22.03.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-1:00 ed. 2+A1:04 čl. 5, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4.1, 8.2.4.2, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.1, 7.6.5, 7.4.1.1, 7.6

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2010

6.4.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce

razítko



700453-01